



Legende

- Hauptzufahrt
- Zaunanlage, FW-Schließung
- Hydrant gem. Auskunft WW vom 30.05.2024 (Vereingte Stadtwerke Netz GmbH)
- Fläche, nicht befahrbar
- Fläche, befahrbar
- Bewegungsfläche FW gem. RL Flächen für die Feuerwehr in Verbindung mit Anlage A.2.2.1.1/1 der VVTB-SH - hier Abweichung in der geplanten Ausführung! vergl. BS-Nachweis Fläche mind. 7 m x 12 m in der Nähe der Trafogebäude angeordnet
- Trafogebäude
- PV-Flächen/-Module

e			
d			
c			
b			
a	Anpassung gem. Änderungen Bauherr/Entwurfverfasser	20.06.2024	sube
Index	Art der Änderung	Datum	gez.

**BRANDSCHUTZKONZEPT**

**Bauvorhaben**

Solarpark Kankelau  
Kankelau

**Bauherr**

Buß Solar GmbH  
Nordring 82, 46325 Borken

**Planinhalt**

Lageplan

Projektleiter:	Sven Bergmann	Plan freigegeben:
gezeichnet:	sube	----- Unterschrift
Datum:	17.06.2024	
Maßstab:	1:5000	

**BBC Bergmann**  
Brandschutz Consulting  
bbc-bergmann.de

**Projektnummer**  
**124039**

**Blatt-Nr.**  
**Anlage LP a**